

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26185

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gruppe 443              | Abgasanlagen aus Metall  |
| Gesuchsteller           | Poujoulat SA<br>CS 50016<br>79270 Saint-Symphorien<br>France   |
| Hersteller              | Poujoulat SA<br>79270 Saint-Symphorien<br>France   |
| Produkt                 | POUJOULAT STARFLEX 2012  |
| Beschrieb               | Abgasanlagensystem einwandig aus:<br>Flexiblen Stahlrohr Werkstoff Nr. 1.4404 ab 2x0,12mm;<br>Durchmesser: 100 - 300mm |
| Anwendung               | Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.  |
| Unterlagen              | -: Leistungserklärung 'Poujoulat, DOP 05403514DE' (01.07.2013)   |
| Prüfbestimmungen        | VKF, SN EN 1443  |
| Beurteilung             | Klassifizierung nach EN-1443: T400;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00  |
| Gültigkeitsdauer        | 31.12.2020   |
| Ausstelldatum           | 30.06.2015   |
| Ersetzt Anerkennung vom | -  |

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*P. Vogel*

Patrik Vogel

*P. Nyffenegger*

Patric Nyffenegger



## VKF Nr. 26185

|               |  |                  |            |
|---------------|--|------------------|------------|
| Gruppe 443    | Abgasanlagen aus Metall                                      | Gültigkeitsdauer | 31.12.2020 |
| Gesuchsteller | Poujoulat SA<br>CS 50016<br>79270 Saint-Symphorien<br>France |                  |            |
| Produkt       | POUJOLAT STARFLEX 2012                                       |                  |            |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN BRANDSCHUTZELEMENTEN

#### VORSCHRIFTSGEMÄSSES KAMIN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402)

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig Vollbacksteine gemauert, (keine Isoliersteine) Die Steine müssen vollfugig und im Fugenverband vermauert sein. Die Wandung beträgt min 100 mm.

#### SCHACHT FÜR ABGASANLAGEN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 401)

Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig.

Systemschacht durchgehend, vierseitig, ab der Kellerdecke bis Ausrollung oder Ziegeleideckung.

#### UMMAUERUNG EI 30 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)

Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig

z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstärke = 75 mm

z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m<sup>3</sup> (Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll vermörtelt. Minimale Wandstärke = 75 mm

Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

#### UMMAUERUNG EI 60 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)

Feuerwiderstandsdauer 60 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig

z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstärke = 100 mm

z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m<sup>3</sup> (Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll vermörtelt. Minimale Wandstärke = 75 mm

Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

#### BEKLEIDUNG INNERHALB EINES GESCHOSSES (HORIZONTAL)

Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig

- Bekleidung EI 30 z. B. Steinwolle 50 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

- Bekleidung EI 60 z. B. Steinwolle 100 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

#### DAUERWÄRMEBESTÄNDIGE PRODUKTE

Als dauerwärmebeständig werden Bauprodukte bezeichnet, deren brandschutztechnischen Eigenschaften unter den am jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemäsem Betrieb auftretenden Temperaturen (≥ 85°C) nicht negativ beeinflusst werden.

**VKF Nr. 26185**

|               |  |                  |            |
|---------------|--|------------------|------------|
| Gruppe 443    | Abgasanlagen aus Metall                                      | Gültigkeitsdauer | 31.12.2020 |
| Gesuchsteller | Poujoulat SA<br>CS 50016<br>79270 Saint-Symphorien<br>France |                  |            |
| Produkt       | POUJOLAT STARFLEX 2012                                       |                  |            |

**KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 – T400; N1; W; 1/2; G-200; R00; EI 00-RF1**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Temperaturklasse  | T400      | = Nennbetriebstemperatur 400°C   |
| Druckklasse   | N1        | = Prüfdruck 40 Pa für Unterdruck-Abgasanlagen  |
| Kondensatbeständigkeitsklasse                                     | W         | = für Abgasanlagen im Nassbetrieb  |
| Korrosionswiderstandsklasse                                       | 1         | = Brennstoff Gas   |
|   | 2         | = Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%<br>und naturbelassenes Holz                           |
| Russbrandbeständigkeitsklasse /<br>Abstand zu brennbarem Material | G-<br>200 | = für Abgasanlagen mit Russbrandbeständigkeit<br>= 200 mm Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (X2) |
| Wärmedurchlasswiderstand  | R00       | = 0.00 m <sup>2</sup> K/W  |
| Feuerwiderstandsklasse  | EI 00-RF1 | = Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten   |

**EINBAU UND SICHERHEITSABSTÄNDE ZU BRENNBAREM MATERIAL**

In Einfamilienhäuser, innerhalb von Wohnungen und Gebäuden mit geringen Abmessungen ausserhalb des Aufstellungsraumes

Vertikale Führung:  
Einbau nur in bestehende vorschriftsgemässe Kamine oder in geeignete Schächte EI 90-RF1 mit einer minimalen Wandstärke von 100 mm.  
Horizontale Führung:  
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung EI 30-RF1.

In Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten ausserhalb des Aufstellungsraumes

Vertikale Führung:  
Einbau nur in bestehende vorschriftsgemässe Kamine oder in geeignete Schächte EI 90-RF1 mit einer minimalen Wandstärke von 100 mm.  
Horizontale Führung:  
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung EI 60-RF1.

Abstand zu brennbarem Material

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Brandschutzelement

- EI 30-RF1 = 200 mm (X1)
- EI 60-RF1 = 100 mm (X1)
- EI 90-RF1 = 100 mm (X1)

Anbau an Fassade

Nicht gestattet.

Abgasanlagen im Nassbetrieb müssen einen vollständigen Kondensatrückfluss sicherstellen. Das Kondensat ist so abzuführen, dass ein Rückfluss in das Feuerungsaggregat verhindert wird. Ausgenommen sind Feuerungsaggregate, die ausdrücklich für die Aufnahme der gesamten zurückfliessenden Kondensatmenge geeignet sind. Die Kondensat-abführung muss über einen Siphon mit einer minimalen Wasserstandshöhe von 100 mm erfolgen.

Abgasanlagen der Kondensationsbeständigkeitsklasse W können auch als Abgasanlagen der Kondensationsbeständigkeitsklasse D eingesetzt werden.

Abgasanlagen der Russbrandbeständigkeitsklasse G können auch als Abgasanlagen der Russbrandbeständigkeitsklasse O eingesetzt werden.

## Attestation d'utilisation AEAI n° 26185

|                           |  |                               |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Groupe 443                | Conduits de fumée métalliques  |                               |
| Requérant                 | Poujoulat SA<br>CS 50016<br>79270 Saint-Symphorien<br>France   |                               |
| Fabricant                 | Poujoulat SA<br>79270 Saint-Symphorien<br>France   |                               |
| Produit                   | POUJOLAT STARFLEX 2012   |                               |
| Description               | Système de conduits de fumée à une paroi:<br>tuyau flexible en acier matériau no 1.4404 dès 2x0,12mm;<br>Diamètre: 100 - 300mm |                               |
| Utilisation               | Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.   |                               |
| Documentation             | -: Leistungserklärung 'Poujoulat, DOP 05403514DE' (01.07.2013)   |                               |
| Conditions d'essai        | AEAI, SN EN 1443   |                               |
| Appréciation              | Classification selon EN-1443:  | T400;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00 |
| Durée de validité         | 31.12.2020   |                               |
| Date d'édition            | 30.06.2015   |                               |
| Remplace l'attestation du | -  |                               |

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

*P. Vogel*

Patrik Vogel

*P. Nyffenegger*

Patric Nyffenegger



**n° AEA I 26185**

|            |  |                   |            |
|------------|--|-------------------|------------|
| Groupe 443 | Conduits de fumée métalliques                                | Durée de validité | 31.12.2020 |
| Requérant  | Poujoulat SA<br>CS 50016<br>79270 Saint-Symphorien<br>France |                   |            |
| Produit    | POUJOLAT STARFLEX 2012                                       |                   |            |

**INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION INCENDIE****CHEMINÉE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS  
(RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 402)**

Durée de résistance au feu 90 minutes, en matériaux de construction RF1 résistant durablement à la chaleur, entièrement en briques de terre cuite (pas de briques isolantes). Les pierres doivent être maçonnées à joints pleins et en joints décalés. La paroi a au min. 100 mm d'épaisseur.

**GAINÉ POUR LES CONDUITS DE FUMÉE  
(RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 401)**

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur  
Gaine technique continue, à quatre côtés, de la dalle sur sous-sol à l'enchevêtrement ou à la couverture de tuiles.

**ENTOURAGE EI 30 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)**

Durée de résistance au feu 30 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur  
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi.  
Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m<sup>3</sup>, (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

**ENTOURAGE EI 60 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)**

Durée de résistance au feu 60 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur  
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi.  
Épaisseur de paroi minimale = 100 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m<sup>3</sup> (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

**REVÊTEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN NIVEAU**

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

- Revêtement EI 30 Par exemple laine de roche 50 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

- Revêtement EI 60 Par exemple laine de roche 100 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

**PRODUIT RÉSISTANT DURABLEMENT À LA CHALEUR**

Sont considérés comme produits de construction résistant durablement à la chaleur ceux dont les propriétés sur le plan de la protection incendie ne sont pas influencées négativement par des températures ambiantes de 85 °C ou davantage dans les conditions d'exploitation normales sur leur lieu d'utilisation.

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

**n° AEAI 26185**

|            |  |                   |            |
|------------|--|-------------------|------------|
| Groupe 443 | Conduits de fumée métalliques                                |                   |            |
| Requérant  | Poujoulat SA<br>CS 50016<br>79270 Saint-Symphorien<br>France | Durée de validité | 31.12.2020 |
| Produit    | POUJOLAT STARFLEX 2012                                       |                   |            |

**CLASSIFICATION SN EN 1443 – T400; N1; W; 1/2; G-200; R00; EI 00-RF1**

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Classe de température  | T400      | = température nominale de fonctionnement 400°C  |
| Classe de pression   | N1        | = pression d'essai 40 Pa pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression négative                 |
| Classe de résistance aux condensats  | W         | = pour les conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide  |
| Classe de résistance à la corrosion  | 1<br>2    | = combustible gaz<br>= combustible fiouls à teneur en soufre inférieure ou égale à 0.2% et bois naturel |
| Classe de résistance au feu de cheminée / Distance aux matières combustibles | G-<br>200 | = pour les conduits de fumée résistant au feu de cheminée<br>= 200 mm de distance (X2)                  |
| Résistance thermique   | R00       | = 0.00 m²K/W  |
| Classe de résistance au feu  | EI 00-RF1 | = durée de la résistance au feu   |

**INSTALLATION ET DISTANCES DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES**

Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille réduite, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:  
Installation uniquement dans cheminée existante conforme aux prescriptions ou dans des gaines appropriées de résistance EI 90-RF1 avec une épaisseur de paroi minimale de 100 mm.

Conduit horizontal:  
Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 30-RF1.

Dans les bâtiments avec plusieurs compartiments coupe-feu, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:  
Installation uniquement dans cheminée existante conforme aux prescriptions ou dans des gaines appropriées de résistance EI 90-RF1 avec une épaisseur de paroi minimale de 100 mm.

Conduit horizontal:  
Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 60-RF1.

Distances par rapport aux matériaux combustibles

Distance de sécurité à partir du bord extérieur de l'élément de protection incendie

- EI 30-RF1 = 200 mm (X1)
- EI 60-RF1 = 100 mm (X1)
- EI 90-RF1 = 100 mm (X1)

Installation le long de façades Non autorisée.

L'évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans l'appareil de chauffage. Sont dispensés de cette mesure les appareils de chauffage expressément conçus pour recueillir toute la quantité de condensats qui reflue. Les condensats doivent être évacués par un siphon avec un niveau d'eau de 100 mm.

Les conduits de la classe de résistance aux condensats W peuvent aussi être utilisés comme conduits de la classe de résistance aux condensats D.

Les conduits de la classe de résistance au feu de cheminée G peuvent aussi être utilisés comme conduits de la classe de résistance au feu de cheminée O.